

**NCデータ入出力装置**  
**mametan**  
**取扱説明書 Ver2.0**  
**(簡単操作マニュアル)**

この度は、mametan をお買い上げ頂きありがとうございます。  
本書は、お手元にてご覧いただく為の、簡単操作マニュアルです。  
各項目のより詳しい内容につきましては、添付CD内の「mametan 取扱説明書」をご覧ください。

平成20年8月


リュウビシステム

# 1. 基本操作

## 操作1: データの出力

指定されたディレクトリの指定されたファイルのデータをNC制御機へ送出します

〔注〕電源入力時および、終了/リセット時にはこのモードになります。



① ファンクションの選択: **OUT** キーを押してください。ファイル選択モードになります。

② データファイルの選択: カーソルキーにてファイルを選択してください。

<画面表示>

1	10	20 桁
1 OUT SEL	>	DATA0005
2 DATA-1		DATA0006
3 F: 6		DATA0007
4 R: 216. 3M		DATA0008

➤ ファイル名の直接入力: を押してください。ファイル名の直接入力モードになります。

➤ ディレクトリの変更: LCDには現在選択されているディレクトリが表示されます。(最大10文字)

ディレクトリを変更するときは、キーにてディレクトリ選択モードにして、DIR 番号のテンキーを押してディレクトリを選択してください。

□ DIR 番号

0 USB メモリ

1~9 データ用ディレクトリ [DIR1] ~ [DIR9] の DIR 番号

<画面表示>

```
1 10 20桁
1 OUT SEL >DATA0001
2 DATA-2 DATA0002
3 F: 6 DATA0003
4 R: 216.3M DATA0004
```

③ ファイルの確定: 出力するファイルを確定します。キーを押してください。

3行目にファイルの日付とサイズが表示されます。

4行目に選択されたファイルの先頭2行の内容が表示されます。

表示されているブロックデータの内容は、カーソルキーを上下する事によって確認できます。表示可能な行数は、1ブロック~10ブロックまでの10ブロックです。

<画面表示>

```
1 10 20桁
1 OUT STOP P:PARAM000 ← 現在有効なパラメータファイル
2 DATA-1 DATA0006
3 00/01/01 00002048 ← 日付 サイズ
4 G01F200 ← ブロックデータ
```

[注]ファイルの変更を行う場合は、RESET キーを押してください。ファイル選択の状態に戻ります。

④ 出力開始: キーでデータ出力を開始します。3行目と4行目に出力の状態を表示します。

<画面表示>

```
1 10 20桁
1 OUT RUN P:PARAM000 ← 現在有効なパラメータファイル
2 DATA-1 DATA0006
3 00000123 00002048 ← 出力データ量 データサイズ
4 >> ← 出力中を示すインジケータ
```

⑤ 出力終了: データ出力が終了したときは以下の表示になります。

キーを押してください。ファイル選択状態になります。


<画面表示>

```
1 10 20桁
```

```
1 OUT   END   P : PARAM000
2 DATA-1      DATA0006
3 00000123    00002048 ← 出力データ量 データサイズ
4 ***** END ***** ← 出力終了を示すインジケータ
```

## 操作2: データの入力

指定されたディレクトリの指定されたファイルにNC機器からのデータを書き込みます。



① ファンクションの選択: **IN** キーを押してください。  
入力モードになり、ファイル選択モードになります。

② データファイルの選択: カーソルキーにてファイル名を選択してください。

<画面表示>

```

      1                10                20桁
1 IN   SEL   >DATA0005
2 DATA-1   DATA0006
3 F: 6     DATA0007
4 R: 216.3M DATA0008
  
```

➤ ファイル名の直接入力: を押してください。ファイル名の直接入力モードになります。

➤ ディレクトリの変更: LCDには現在選択されているディレクトリが表示されます。(最大10文字)

ディレクトリを変更するときは、キーにてディレクトリ選択モードにして、DIR 番号のテンキーを押してディレクトリを選択してください。

□ DIR 番号

0 USB メモリ

1~9 データ用ディレクトリ [DIR1] ~ [DIR9] の DIR 番号

③ ファイルの確定: 入力するファイル名を確定します。キーを押してください。

3行目にファイルの日付とサイズが表示されます。

4行目に選択されたファイルの先頭2行の内容が表示されます。

表示されているブロックデータの内容は、カーソルキーを上下する事によって確認できません。表示可能な行数は、1ブロック~10ブロックまでの10ブロックです。

<画面表示>

```
1          10          20桁
1 IN      STOP  P : PARAM000 ← 現在有効なパラメータファイル
2 DATA-1          DATA0006
3 00/01/01          00002048 ← 日付 サイズ
4 G01F200          ← ブロックデータ
```

[注]ファイルの変更を行う場合は、RESET キーを押してください。ファイル選択の状態に戻ります。

④ 入力開始: キーによってデータ入力を開始します。

3行目と4行目に出力の状態を表示します。

<画面表示>

```
1          10          20桁
1 IN      RUN   P : PARAM000 ← 現在有効なパラメータファイル
2 DATA-1          DATA0006
3 00000123          00002048 ← 入力データ量 データサイズ
4 >>              ← 入力中を示すインジケータ
```

⑤ 入力終了: データ入力が終了したときは以下の表示になります。

キーを押してください。ファイル選択状態になります。

<画面表示>

```
1          10          20桁
1 IN      END   P : PARAM000
2 DATA-1          DATA0006
3 00000123          00002048 ← 入力データ量 データサイズ
4 * * * * * END * * * * * ← 入力終了を示すインジケータ
```

□ %セットを使用するときの注意

パラメータの設定でパラメータ番号19を「1」(%セット)に設定したとき、データ入力の終了を DC4  
ではなく  キーで行うと、入力終了画面は表示されず、直接ファイル選択状態になります。



- ① ファンクションの選択:  キーを押してください。  
コピーモードになり、コピー元のディレクトリおよびデータファイルの選択モードになります。
- ② コピー元ファイルの選択: カーソルキーにてコピー元のファイルを選択してください。  
ディレクトリ内全てのファイルをコピーする場合は、ファイル名の最下段にある「ALL」を選択してください。

選択後  キーを押してファイルを確定します。

<画面表示>

```

1                10                20桁
1 COPY SEL 1    >DATA0005
2 *DATA-1      DATA0006
3              DATA0007
4              ALL

```

➤ ファイル名の直接入力:  を押してください。ファイル名の直接入力モードになります。

➤ ディレクトリの変更: LCDには現在選択されているディレクトリが表示されます。(最大10文字)

ディレクトリを変更するときは、 キーにてディレクトリ選択モードにして、DIR 番号のテンキーを押してディレクトリを選択してください。

□ DIR 番号

0 USB メモリ

1~9 データ用ディレクトリ [DIR1] ~ [DIR9] の DIR 番号

- ③ コピー先ファイルの選択: カーソルキーにてコピー先のファイルを選択してください。

※選択したファイルに上書きします。

新規ファイルとしてコピーを保存する場合は、「ファイル名の直接入力」で新規のファイル名を指定してください。この時既存のファイル名を入力すると、そのファイルに上書きしますので注意してください。

ALLコピーの場合はそのまま開始をします。

- ④ コピー開始:  キーによってコピーを開始します。

<画面表示>

```

1                10                20桁
1 COPY RUN    P : PARAM000
2 DATA-1     DATA0006    ← コピー元 DIR とコピー元ファイル名
3 DATA-2     DATA-WK     ← コピー先 DIR とコピー先ファイル名
4

```

⑤ コピー終了：コピーが終了すると以下の表示になります。


 キーを押してください。「OUT モード」になります。

<画面表示>

1	10	20 桁	
1 COPY END	P : PARAM000		
2 DATA-1	DATA0006	←	コピー元 DIR とコピー元ファイル名
3 DATA-2	DATA-WK	←	コピー先 DIR とコピー先ファイル名
4 *****	END *****	←	コピー終了表示

#### 操作4: ファイルの消去

指定されたディレクトリの指定されたNCデータファイルを削除します。



① ファンクション選択: **DEL** キーを押してください。ファイル消去モードになります。

② 消去するファイルの選択: カーソルキーにてファイル名を選択してください。

<画面表示>

```

    1          10          20桁
    1 DEL  SEL  >DATA0005
    2 DATA-1  DATA0006
    3          DATA0007
    4          DATA0008
  
```

▶ ファイル名の直接入力: を押してください。ファイル名の直接入力モードになります。

▶ ディレクトリの変更: LCDには現在選択されているディレクトリが表示されます。(最大10文字)

ディレクトリを変更するときは、キーにてディレクトリ選択モードにして、DIR 番号のテンキーを押してディレクトリを選択してください。

□ DIR 番号

0 USB メモリ

1~9 データ用ディレクトリ [DIR1] ~ [DIR9] の DIR 番号

② ファイルの確定: 消去するファイルを確認します。キーを押してください。

3行目にファイルの日付とサイズが表示されます。

4行目に選択されたファイルの先頭2行の内容が表示されます。

表示されているブロックデータの内容は、カーソルキーを上下する事によって確認できません。表示可能な行数は、1ブロック~10ブロックまでの10ブロックです。

<画面表示>

```
1                10                20 桁
1 DEL  STOP  P : PARAM000
2 DATA-1          DATA0006
3 00/01/01        00002048
4 G01F200
```

[注]ファイルの変更を行う場合は、キーを押してください。ファイル選択の状態に戻ります。


③ 消去の実行: キーによってファイルを消去します。

<画面表示>

```
1                10                20 桁
1 DEL  END  P : PARAM000
2 DATA-1          DATA0006
3 00/01/01        00002048
4 *****  END  ***** ← 消去終了表示
```

④ 終了: キーを押してください。「OUTモード」になります。

操作5: パラメータ値の変更(各項目の詳細は後述のパラメータの項目を参照してください)  
パラメータデータの編集作業を行います。



## OUT モード(ファイル選択画面)

- ① ファンクションの選択:  キーを押してください。  
パラメータ設定モードになり、パラメータファイルの選択画面になります。  
カーソルキーにてパラメータファイルを選択してください。

<画面表示>

```
1                10                20桁
1 PRM   SEL   >DEFAULT
2                PARAM001
3                PARAM002
4                PARAM003
```

※この時再下段の[NW]を選択すると、現在設定されているネットワーク状況を確認できます。  
>詳細は(4)現在のネットワーク状況を確認するを参照してください。

- ② ファイルの確定:  キーを押してください。PRM ファイルが確定されます。

<画面表示>

```
1                10                20桁
1 PRM   STOP P:DEFAULT
2 > 0 = DEFAULT           ← 現在のカーソル位置
3   1 = 1
4   2 = 4800
```

- ③ パラメータ番号の選択: カーソルキーにて編集するパラメータ番号を選択してください。

<画面表示>

```
1                10                20桁
1 PRM   STOP P:DEFAULT
2   0 = DEFAULT
3   1 = 1
4 > 2 = 4800
```

- ④ パラメータの編集: 編集するパラメータにカーソルをあわせ、 キーを押してください。  
パラメータデータの入力モードになります。

□ データ入力モード: データ入力モードには、以下の2つのモードがあります。

- モード1 その場で入力
- モード2 入力画面による入力

モード2は、パラメータ番号 #41～#49 ディレクトリパス名の入力で使用され、それ以外の場合はモード1となります。

(1) モード1

選択したパラメータの行へ直接データを入力します。  
現在の設定値が消え、その場にデータの入力を促す点滅カーソルが表示されます。

パラメータを入力して  キーで確定します。

パラメータはテンキーを使用して入力します。

アルファベットを入力する場合は、「2. 補足 1:アルファベットの入力」を参照してください。

<画面表示>

```
1                10                20桁
1 PRM   STOP P:DEFAULT
2    0  =  DEFAULT
3    1  =  1
4 >  2  =  █
```

#### ➤ 入力エラー

各パラメータに入力できる文字の種類(数値, 英数文字), 範囲, 文字数などに制限があります。入力されたデータが制限にマッチしない場合には、アラーム表示「#3:Incorrect」となります。

☞ パラメータごとの制限についての詳細は、「5-1.パラメータの種類」の項を参照してください。(各パラメータの詳細は添付CD内“mametan 取扱説明書”でご確認下さい)

<画面表示>

```
1                10                20桁
1 PRM   ALRM P*DEFAULT
2    0  =  DEFAULT
3 >  1  =  3
4 # 3:Incorrect [1] ← アラーム表示
```

#### ➤ 入力エラー(アラーム表示)からの復帰

 キーを押すとデータ編集モードへ戻ります。

データ編集モードへ戻ると、新たに入力された不正な値とエラーマーク「？」が表示されます。エラーマークの付いたパラメータがあるとセーブすることができません(アラーム表示となります)ので、エラーマークのついたパラメータは正しい値を入力し直してください。

<画面表示>

```
1                10                20桁
1 PRM   STOP P*DEFAULT
2    0  =  DEFAULT
3 >  1  = ? 3          ← エラーマークと不正な値が表示されている
4    2  =  4800
```

#### (2) モード2

モード2では、入力画面に切り替わり、データの入力を促す点滅カーソルが表示さ

れます。パラメータを入力して  キーで確定します。

パラメータはテンキーを使用して入力します。

<画面表示>

1 10 20桁

1 Input parameter :

2 ■

3

4

☞ 入力エラーについてはモード1と同じ扱いとなります。

□ データ入力の中止



キーによってデータ入力モードがキャンセルされます。

- ⑤ データのセーブ:  キーによって現在のパラメータ値をファイルにセーブします。  
パラメータを変更した時には必ず行ってください。  
パラメータに変更があった場合、1行目のパラメータ名の前に変更マーク「\*」が付きます。

(変更前) PRM STOP P:PARAM000

↓

(変更後) PRM STOP P\*PARAM000

ファイルへのセーブが完了すると終了画面が表示されます。



キーを押すと、「OUTモード」に戻ります。

<画面表示>

1 10 20桁

1 PRM END P:DEFAULT

2

3

4 \*\*\*\*\* END \*\*\*\*\*

- ⑥ パラメータ設定の終了:  キーを押してください。「OUTモード」に戻ります。

(3) パラメータの変更時の注意

パラメータファイルは複数使用することができ、それぞれにパラメータデータの変更が可能です。

パラメータの変更後は、必ず  キーを押して変更を確定してください。変更を確定せずに



キーを押すと、変更内容がパラメータファイルへ反映されません。

最後に変更/確定されたパラメータファイルの内容が、次回の電源再投入時立ち上がりのパラメータ値となります。

#### (4) 現在のネットワーク状況を確認する

①パラメータファイル選択画面で、最下段の[NW]を選択し、キーを押してください。

<画面表示>

```
1 10 20桁
1 PRM SEL DEFAULT
2 PARAM001
3 PARAM002
4 >[NW] ← 最下段
```

②現在のネットワーク状況が表示されます。

<画面表示>

```
1 10 20桁
1 NW: Static
2 IP: 192.168.0.100
3 NM: 255.255.255.0
4 GW:
```

③キーを押してください。パラメータファイル選択画面に戻ります。

## 操作6. オペレーションモードの切替

- (1) 機能: mametan 立ち上がり時のオペレーションモードはパラメータの設定によって決まりますが、立ち上がり後手動でモードを切り替える事が出来ます。  
(Normal モード⇔Remote コマンドモード)

### (2) 手順

> Normal モード → Remote コマンドモード へ切替

- ①  キーを押して「初期画面(出力モード画面)」を表示します。

<画面表示>

```
1                10                20桁
1 OUT   SEL   >DATA0005
2 DATA-1     DATA0006
3 F: 6       DATA0007
4 R: 216.3M  DATA0008
```

- ②  キーを押して切替画面を表示し、直接  キーを押すか、  
  キーでカーソルを左右に動かし[START]を選択します。

そして、 キーで確定します

<画面表示>

```
1                10                20桁
1 Remote Command?
2
3
4                [START]  RESET
```

> Remote コマンドモード → Normal モード へ切替

- ① Remote コマンドモード時に  キーを押してください。  
Normal モードの出力モード画面に戻ります。

## 2. データ入力についての補足

### 補足1: アルファベットの入力

ファイル名の直接入力時またはパラメータデータ入力時は、アルファベットの使用が可能です。アルファベットはテンキーから入力できます。

まず、入力したいアルファベットと同じキー位置のテンキーを押してください。その後に、キーを押して入力した文字を必要な文字に変更・確定してください。

間違えて入力した場合は  キーで戻ることが可能です。

### 補足2: 入力文字数の制限

ファイル名の直接入力またはパラメータデータ入力では、入力できる文字数に制限があります。ファイル名の直接入力では 59 文字以内、パラメータはパラメータ番号ごとに決まっています。

☞ パラメータごとの制限についての詳細は、「7. パラメータ」の項を参照してください。

入力文字数の制限を超えて入力していくと、文字列の先頭から古い文字が消去されていきます。

### 補足3: ディレクトリの選択

ファイル選択モードの時に、 キーによって操作対象とするディレクトリ(カレントディレクトリ)を変更することができます。

 キーを押すと、ディレクトリ選択モードとなり、この時にテンキー「0～9」を押すことによって、カレントディレクトリが DIR 番号のディレクトリへ変更されます。

DIR 番号「0」 は USB メモリです。

DIR 番号「1～9」 はデータ用ディレクトリ [DIR1] ～ [DIR9] の DIR 番号です。

DIR 番号と実際のディレクトリのパス名との関連付けは、パラメータ番号 #41～#49 に行います。

➤ パラメータの設定についての詳細は「7. パラメータ」の項を参照してください。

#### □ ディレクトリにNCデータファイルがない場合

DIR 番号で指定されたディレクトリの中に、パラメータ番号 #21 で指定された拡張子を持つファイルが存在しない場合、LCDへは「Not Found」と表示されます。

#### !!! 注意事項 !!!

データ拡張子は大文字・小文字を区別します。

したがって、パラメータ番号 #21 に「DAT」(大文字)と設定されている場合、例えばディレクトリ内に「DATA0001. dat」というファイルが存在したとしても表示されません。

また、この場合「DATA0001. dat」しかディレクトリに存在しない時には「Not Found」となります。

☞ 説明において、「ディレクトリ」とは Windows でいうところの「フォルダ」と同義です

### 3. 通信プロトコル

通信プロトコルとはNC制御機器やCAD/CAMシステムとRS232Cインターフェイスを通じデータの送受信を行うための手順です。

#### 3-1. 出力(データ OUT) : mametan → NC

- ① RTS信号を“H”にします。
- ② DSR信号が“H”かどうかをチェックします。
- ③ CTS信号が“H”になるのを待ちます。
- ④ DC1コードを受け取ったらデータの送出を行います。  
(パラメータにて「DC1」を待たずに送信開始できます)
- ⑤ DC3を受け取ったらデータの送出を停止します。
- ⑥ DC1コードを受け取ったらデータの送出を再開します。
- ⑦ 送出するデータが終了した場合処理を終了します。RTS信号を“Lo”にして処理を終了します。  
(パラメータにて、DC3コードを受信後、続いてCTS信号が“Lo”になった場合に終了することもできます。)

#### 3-2. 入力(データ IN) : NC → mametan

- ① RTS信号を“H”にします。
- ② DSR信号が“H”かどうかをチェックします。
- ③ CTS信号が“H”になるとDC1コードを送出します。
- ④ DC2コードを待ちます。  
(パラメータにて「DC2」を待たないようにもできます)
- ⑤ 途中バッファに余裕がない場合は、DC3を送出します。
- ⑥ バッファに余裕ができると再度DC1コードを送出します。
- ⑦ DC4を受信すると処理を終了します。
- ⑧ 処理を終了するとDC3を送出し、続いてRTS信号を“L”にします。

#### 3-3. 入力(データ IN) %のセットの場合 : NC → mametan

- ① RTS信号を“H”にします。
- ② DSR信号が“H”かどうかをチェックします。
- ③ DC2コードを待ちます。  
(パラメータにて「DC2」を待たないようにもできます)
- ④ 1回目の‘%’コードを待ちます。
- ⑤ 途中バッファに余裕がない場合は、DC3を送出します。
- ⑥ バッファに余裕ができると再度DC1コードを送出します。
- ⑦ 2回目の‘%’コードを受信するとファイル用データの取得を終了します。  
(受信処理は続けます)
- ⑧ DC4を受信または RESET キーの入力によって処理を終了します。
- ⑨ 処理を終了するとDC3を送出し、続いてRTS信号を“L”にします。

## 4. 特殊機能

### 4-1. サブプログラム

データ内に次の書式でサブプログラム名ある場合は、指定されたサブプログラムを送出します。  
サブプログラムのネスト(階層呼び出し)も可能です。  
サブプログラムは実行中のプログラムと同一のディレクトリにある必要があります。

<書式>

<キーワード><サブプログラムのファイル名>

キーワード: サブプログラム識別キーワード(最大5文字)  
パラメータ番号 #22 で設定  
工場出荷時は「\*-」

サブプログラムのファイル名: 同一ディレクトリ内のファイル名となります

- キーワードは必ずブロックの先頭にしてください。
- 呼び出されたサブプログラムの中の「M99, M02, M30, %」コードは無視されます。  
(「M99, M02, M30, %」のデータを含むブロックは送られません)

### 4-2. オートリワインド

オートリワインド機能がONの場合、データ出力実行後の終了処理をせず、NCデータファイルのリワインドを行い、NCデータを再度出力可能な状態にします。

- データ出力終了後、次の「DC1」コードの入力待ち状態となります。
- NCからの「DC1」コードを受信後、データの先頭から出力を開始します。

## 5. パラメータ

### 5-1. パラメータの種類

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| (0) 表示用パラメータ名:          | パラメータ・セットのニックネーム<br>mametan の表示用に使用   |
| (1) COMポート:             | NCとの通信用インターフェイスの選択<br>COM1  |
| (2) ボーレート:              | 1200-38400BPSの設定  |
| (3) ストップビット:            | 1ビット又は2ビットの選択   |
| (4) キャラクタ長:             | 7ビット又は8ビットの選択   |
| (5) パリティ:               | NONE/EVEN/ODDの選択  |
| (6) 文字コード:              | ISO, EIA, ASCIIの選択  |
| (7) DC1キャラクターコード:       | DC1コード (通常 HEX11)   |
| (8) DC2キャラクターコード:       | DC2コード (通常 HEX12)   |
| (9) DC3キャラクターコード:       | DC3コード (通常 HEX93)   |
| (10) DC4キャラクターコード:      | DC4コード (通常 HEX14)   |
| (11) NULLの挿入:           | データ出力時先頭にNULLを挿入  |
| (12) 出力時DC1待ち:          | データ出力時NCからのDC1を待って出力開始  |
| (13) ACKキャラクターコード:      | データ出力時DC1以外のコードを使用する場合に設定   |
| (14) 送信開始インターバル:        | データ出力時DC1を受信後実際にデータ出力するまでの<br>待機時間(単位ミリ秒)   |
| (15) 入力時DC2待ち:          | データ入力時DC2コード以降(DC2は含まない)のデータを有効としてファイルを作成する   |
| (16) オートリワインド:          | データ出力時の繰り返し動作の設定  |
| (17) 出力時CTSによる制御:       | データ出力時のフロー制御設定(DC1/DC3又はCTS)  |
| (18) 入力時RTSによる制御:       | データ入力時のフロー制御設定(DC2/DC4又はRTS)  |
| (19) 入力ファイルマーク:         | データ入力時 作成ファイルのデータ区切りの設定<br>(DC2/4 または %)  |
| (20) 通信ディレイ係数:          | データ出力時のキャラクタ単位のディレイタイム(未使用)   |
| (21) データ拡張子:            | データファイルの拡張子の設定  |
| (22) サブプログラム呼出キーワード:    | メインプログラムから呼び出すファイルのキーワード<br>(例 *-, M98P など)   |
| (23) DSRの無視:            | データ入出力時相手方のDSRを無視する   |
| (24) 出力終了時DC3待ち:        | データ出力終了時NCからのDC3を待って終了  |
| (25) 予備:                |   |
| (26) 予備:                |   |
| (27) 予備:                |   |
| (28) 予備:                |   |
| (29) 立ち上がり時のオペレーションモード: | システム立ち上がり時のオペレーションモード   |
| (30) 立ち上がり時のドライブ:       | システム立ち上がり時のドライブの設定  |
| (31) ディレクトリ表示名[DIR1]:   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DIR</span> キーで呼び出すドライブ1のニックネーム<br>(実際のドライブ/ディレクトリ名は#41に設定) |
| (32) ディレクトリ表示名[DIR2]:   | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DIR</span> キーで呼び出すドライブ2のニックネーム<br>(実際のドライブ/ディレクトリ名は#42に設定) |

- (33) ディレクトリ表示名[DIR3]: DIRキーで呼び出すドライブ3のニックネーム  
(実際のドライブ／ディレクトリ名は#43に設定)
- (34) ディレクトリ表示名[DIR4]: DIRキーで呼び出すドライブ4のニックネーム  
(実際のドライブ／ディレクトリ名は#44に設定)
- (35) ディレクトリ表示名[DIR5]: DIRキーで呼び出すドライブ5のニックネーム  
(実際のドライブ／ディレクトリ名は#45に設定)
- (36) ディレクトリ表示名[DIR6]: DIRキーで呼び出すドライブ6のニックネーム  
(実際のドライブ／ディレクトリ名は#46に設定)
- (37) ディレクトリ表示名[DIR7]: DIRキーで呼び出すドライブ7のニックネーム  
(実際のドライブ／ディレクトリ名は#47に設定)
- (38) ディレクトリ表示名[DIR8]: DIRキーで呼び出すドライブ8のニックネーム  
(実際のドライブ／ディレクトリ名は#48に設定)
- (39) ディレクトリ表示名[DIR9]: DIRキーで呼び出すドライブ9のニックネーム  
(実際のドライブ／ディレクトリ名は#49に設定)
- (40) 予備:
- (41) ディレクトリパス名[DIR1]: DIRキーで呼び出すドライブ1の実際のパス名
- (42) ディレクトリパス名[DIR2]: DIRキーで呼び出すドライブ2の実際のパス名
- (43) ディレクトリパス名[DIR3]: DIRキーで呼び出すドライブ3の実際のパス名
- (44) ディレクトリパス名[DIR4]: DIRキーで呼び出すドライブ4の実際のパス名
- (45) ディレクトリパス名[DIR5]: DIRキーで呼び出すドライブ5の実際のパス名
- (46) ディレクトリパス名[DIR6]: DIRキーで呼び出すドライブ6の実際のパス名
- (47) ディレクトリパス名[DIR7]: DIRキーで呼び出すドライブ7の実際のパス名
- (48) ディレクトリパス名[DIR8]: DIRキーで呼び出すドライブ8の実際のパス名
- (49) ディレクトリパス名[DIR9]: DIRキーで呼び出すドライブ9の実際のパス名
- (50) ネットワーク設定の表示: #51－#54の表示／非表示
- (51) IPアドレスの設定方法: IPアドレスを自動(DHCP)/手動で取得
- (52) IPアドレス: 自局のIPアドレス
- (53) ネットマスク: ネットワークのマスク
- (54) ゲートウェイ: ゲートウェイサーバのIPアドレス
- (55) ネームサーバ: ネームサーバのIPアドレス

## 5-2. パラメータの設定(編集)

### 設定方法

- mametan 本体の設定機能 (1. 操作 5:パラメータ値の変更 参照)
- Webによる設定(ブラウザを使用する方法)【推奨】(8. Web 設定 参照)
- パラメータファイルの直接編集  
(共有フォルダ内のパラメータファイルを、メモ帳などで直接編集する。)  
※直接編集では記述ミスもおきやすく、システムの正常起動を損なう恐れもありますので、お勧めできません。

## 5-3. ディレクトリパス名の設定

### <設定書式>

DAT:[/]<ディレクトリ名>[/<ディレクトリ名>/...]  
USB:[/]<ディレクトリ名>[/<ディレクトリ名>/...]  
SMB://<コンピュータ名>/<共有名>[/<ディレクトリ名>/...]

- [] は省略可能な項目です
- 識別子「DAT:」は mametan の内蔵ドライブ、「USB:」はUSBメモリ、「SMB:」はネットワークドライブを表します。

### <内蔵ドライブのディレクトリ>

DAT:[/]<ディレクトリ名>[/<ディレクトリ名>/...]

- ディレクトリとディレクトリの区切り記号は「/」(スラッシュ)になります
- 先頭の「/」は省略可能です

(設定例)

DAT:DATA1  
DAT:DATA1/TEST  
DAT:/ DATA1

### <USBメモリのディレクトリ>

USB:[/]<ディレクトリ名>[/<ディレクトリ名>/...]

- ディレクトリとディレクトリの区切り記号は「/」(スラッシュ)になります
- 先頭の「/」は省略可能です

(設定例)

USB:DATA  
USB:DATA/TEST  
USB:/DATA

## <ネットワークドライブのディレクトリ>

SMB://<コンピュータ名>/<共有名>[/<ディレクトリ名>/...]

- 区切り記号は「/」(スラッシュ)になります
- 先頭は「//」となり省略できません
- <コンピュータ名>および<共有名>は省略できません

(設定例)

SMB://DNC/C

SMB://DNC/C/DATA

## 6. USBメモリ

### (1) USBメモリのルートディレクトリの選択

USBメモリのルートディレクトリに対して読み込み／書き込みを行うのであれば、特別な設定は必要ありません。

ファイル選択モードの時に、キーを押すとディレクトリ選択モードとなり、この時にテンキー「0」を押すことによって、USBメモリのルートディレクトリへアクセスすることが可能になります。

### (2) USBメモリ内のサブディレクトリの選択

USBメモリ内のサブディレクトリに対して読み込み／書き込みを行いたい場合（USBメモリ内のサブディレクトリにNCデータが保存されている時など）は、パラメータ番号 #41～#49のディレクトリパス名へアクセスしたいUSBメモリ内のサブディレクトリを設定する必要があります。

（設定例）

USB:DATA

USB:DATA/TEST

☞ 設定の方法については「5-3. ディレクトリパス名の設定」を参照してください

設定後は、ディレクトリ選択モードでUSBメモリ内のサブディレクトリを登録した DIR 番号を選択することで読み込み／書き込みが行えるようになります。

※USBメモリの種類によっては、USBメモリを途中で交換する際に（別の種類のものに差し替える時）電源の再起動が必要になる場合があります。

## 7. ネットワークドライブと共有フォルダ

mametan は Windows ネットワークによるファイル共有機能を持ち、CAD/CAMシステムなどで作成されたNCプログラムデータをネットワーク経由で高速転送し、内部の大容量フラッシュディスクに保存したり、内蔵のフラッシュディスクからパソコンやCAD/CAMシステムなどへプログラムデータを読み出ししたりすることができます。

また、ネットワークドライブに保存されているNCデータファイルを、直接NC制御機へ出力することも可能です。

### 7-1. ネットワークの設定

ネットワークドライブおよび共有フォルダに対する操作を正常に行うには、mametan 本体のネットワークの設定が正しく行われていることが不可欠です。

同一のネットワークに接続されたコンピュータなどから、mametan が正しくネットワークに接続されていることをご確認ください。

なお、ネットワークの設定については、「8-2. ネットワーク設定」を参照してください。

### 7-2. ネットワークドライブ

mametan では、DIR 番号で選択できるディレクトリのうち、ファイル共有機能を使用して外部のコンピュータのディレクトリへ接続するように設定されているディレクトリを、『ネットワークドライブ』と呼称します。

#### (1) ネットワークドライブの設定

ネットワークドライブの登録(設定)は、パラメータ番号 #41～#49のディレクトリパス名へ、接続したいコンピュータの共有フォルダへのパスを記述することで行います。

(設定例)

SMB://DNC/C

SMB://DNC/C/DATA

☞ 設定の書式については、「5-3. ディレクトリパス名の設定」を参照してください

設定後は、ディレクトリ選択モードでネットワークドライブを登録した DIR 番号を選択することで、ネットワークドライブへの読み込み/書き込みが行えるようになります。

#### (2) ネットワークドライブ提供側(パソコンなど)の設定

mametan からネットワークドライブへは「ゲスト接続」と「認証接続」ができます。

mametan からネットワークドライブへ「ゲスト接続」する場合は、mametan へネットワークドライブを提供するシステム(CAD/CAMシステムやパソコンなど)で、「ゲスト接続」できるように設定してください。

mametan からネットワークドライブへ「認証接続」するには認証設定が必要です。

mametan のネットワーク設定でユーザー・パスワードを設定してください。又、mametan へネットワークドライブを提供するシステム(CAD/CAMシステムやパソコンなど)で、ユーザー・パスワードを設定してください。なお、セキュリティの観点からディスク全体を共有させるのではなく、フォルダ単位で共有させることを強くお勧めいたします。

ゲスト接続また認証接続させる方法や、フォルダ単位での共有の設定方法などについては、ご使用になっているシステムのマニュアルや市販の解説書などをご覧になるか、

またはシステムのベンダ様へお問い合わせください。

### (3) ネットワークドライブへ接続できない場合

mametan は、ディレクトリ選択モードでネットワークドライブを登録した DIR 番号を選択した時、ネットワークドライブへの接続を試みます。

この時、何らかの問題(パラメータの記述ミスや配線ミス、経路上の問題など)でタイムアウトが発生する可能性があります。その場合、mametan はアラームを表示するのではなく、「Not Found」を表示します。

なお、タイムアウトの時間は概ね1分程度となります。この時間は、ご使用になっているネットワークの環境などにより変化いたします。

## 7-3. 共有フォルダ

mametan では、ネットワーク上に内蔵フラッシュディスクのNCデータファイルとパラメータファイルの保存ディレクトリを共有させています。

mametan では、このネットワークへ共有しているディレクトリを『共有フォルダ』と呼称します。

なお、本マニュアルでは、OSとして Microsoft WindowsXP の使用を想定して解説しております。それ以外のOSをお使いのお客様は、Windows ネットワークとの共有機能をお使いいただくことで、同様の操作が可能となります。お使いのシステムのマニュアル等を参考に設定してください。

### (1) 共有フォルダ名

mametan は、ネットワーク上にNCデータファイルとパラメータファイルの保存ディレクトリを共有させています。

Windows の“マイネットワーク”を開くと次のような共有名で操作することができます。

NCデータファイル : mametan-DATA — mametan [xxx.xxx.xxx.xxx] (○○○)

パラメータファイル : mametan-PARA — mametan [xxx.xxx.xxx.xxx] (○○○)

☞ “[xxx.xxx.xxx.xxx] (○○○)” の部分は mametan のIPアドレスやホスト名の設定などにより変化します。

※共有フォルダ内のファイルやフォルダは、新規作成や編集、名前の変更、削除などが可能です。ファイルやフォルダの取扱には充分お気をつけください。

### (2) ファイルおよびフォルダ名の制限

共有フォルダへファイルやフォルダを新規作成したり、コピーや名前の変更などをする場合、ファイル／フォルダ名として日本語を使用しないでください。

mametan のLCDは日本語を表示することができません。また予期していない不具合が発生する可能性があります。

### (3) パラメータ番号 #41～#49 の設定変更

工場出荷時に作成されているフォルダの名前を変更したり、新規作成したフォルダを使用する場合には、パラメータ番号 #41～#49 の設定を変更して、DIR 番号で選択できるようにする必要があります。

☞ 設定の方法については「5-3. ディレクトリパス名の設定」を参照してください


## □ “マイネットワーク”に表示されないときは

Windows ネットワークの仕様の関係で、“マイネットワーク”を開いたときに、mametan の共有フォルダが表示されるのに時間がかかったり、表示されないときがあります。そのような場合には、次の方法で mametan の共有フォルダへ接続してください。


- ① [ツール(T)]-[ネットワークドライブの割り当て(N)...]から共有フォルダにドライブ文字を割り当てる
- ② マイネットワークの[ネットワーク プレースを追加する]を使用して手動で接続する

### 共有フォルダにドライブ文字を割り当てる

ウィンドウの[ツール(T)]-[ネットワークドライブの割り当て(N)...]メニューで共有フォルダにドライブ文字を割り当てることができます。




[ネットワークドライブの割り当て(N)...]メニューを選択すると「ネットワークドライブの割り当て」ウィザードが起動しますので、ウィザードにしたがって設定してください。



「ネットワークドライブの割り当て」ウィザード


## ネットワーク プレースの追加

マイネットワークの[ネットワーク プレースを追加する]を実行すると、手動で共有フォルダと接続することができます。



ネットワーク プレースの追加

マイネットワークの[ネットワーク プレースを追加する]リンクをクリックすると、「ネットワーク プレースの追加」ウィザードが起動しますので、ウィザードにしたがって設定してください。



「ネットワーク プレースの追加」ウィザード

## □ お願い

「“マイネットワーク”に表示されないときは」でご紹介した方法は、mametan の機能ではなく、Microsoft Windows の機能です。したがって、不明な点は Microsoft Windows の説明書や解説書をご覧になるか、または直接マイクロソフト社へお問い合わせください。

## 8. Web設定(ブラウザによる設定)

### (1) 設定可能な項目

- ネットワーク設定(mametan 本体のネットワーク設定)
- パラメータの設定
- メールの設定(オプション)
- システムの初期化(工場出荷状態に戻す)
- 再起動

### (2) mametan のIPアドレス

mametan のIPアドレスが不明の場合は、mametan の操作パネルからパラメータ設定モード(**PRM**キーを押す)で、パラメータ番号 #51~#54 を表示可能なパラメータファイルを選択し、IPアドレス(パラメータ番号 #51)を確認してください。

### (3) Webサーバへの接続

ネットワークに接続されたパソコンのブラウザを起動し、mametan のIPアドレスを入力してください。設定メニューと現在の設定状況が表示されます。

## 8-1. 現在の設定状況

設定メニューの「■ 現在の設定状況」をクリックすると、現在の稼働状態が表示されます。この画面は、現在動作しているシステムの設定を表示するもので、現在設定中の内容ではありません。ご注意ください。

設定している内容と、現在動作中の設定を比較する時などにご利用ください。

### 【現在の設定状況】

現在の設定状況を表示します

ネットワーク	
設定方法	IPアドレスを手動で設定する
ホスト名	28001
ワークグループ	workgroup
ユーザ認証	ユーザ認証を使用しない
ユーザアカウント	
パスワード	[未設定]
IPアドレス	192.168.0.100
ネットマスク	255.255.255.0
ネットワーク	192.168.0.0
ブロードキャスト	192.168.0.255
ゲートウェイ	
ネームサーバ	
ドメイン名	

## 8-2. ネットワーク設定

### (1) 設定画面

設定メニューの「■ ネットワーク設定」をクリックすると、mametan 本体のネットワークの設定画面が表示されます。

必要な項目を設定して[変更]ボタンをクリックしてください。

#### 【ネットワークの設定】

ネットワークに関する設定を行います

各項目を設定して [変更] ボタンをクリックしてください

ネットワークの設定	
ホスト名	<input type="text" value="28001"/>
設定方法	<input type="radio"/> IPアドレスを自動的に取得する
	<input checked="" type="radio"/> IPアドレスを手動で設定する
ワークグループ	<input type="text" value="workgroup"/>
ユーザ認証	<input type="radio"/> ユーザ認証を使用する
	<input checked="" type="radio"/> ユーザ認証を使用しない
ユーザアカウント	<input type="text"/>
パスワード	<input type="text"/>

ネットワークの設定画面  
(工場出荷時)

- ホスト名 : ネットワーク上での mametan の識別名  
省略すると「mametan-〈シリアル値〉」という名前が自動設定されます。  
〈シリアル値〉とはIPアドレスとネットマスクから計算されたユニーク値です。
- 設定方法 : IPアドレスなどのパラメータの設定方法  
「IPアドレスを自動的に取得する」を選択すると、起動時にDHCPにてIPアドレスなどを取得します。  
「IPアドレスを手動で設定する」を選択すると、設定画面(後述)が表示されますので、各項目を設定して再度[変更]ボタンをクリックしてください

\* 「IPアドレスを自動的に取得する」(DHCP)に設定されているとき、電源投入時にDHCPサーバによるアドレス入手が出来なかった場合(ネットワークケーブルが接続されていないなどの原因で)、その後 mametan のシステム動作中に、DHCPサーバへのIPアドレス入手の為にリトライはしません。(初期設定 192.168.0.100 のまま)

正式なIPアドレスを入手する場合はいったん電源を切りネットワークケーブルが正しく接続されている事を確認して再度電源を投入してください。

- ワークグループ : Windows ネットワークで使用するワークグループ省略時は「WORKGROUP」となります。
- ユーザー認証 : Windows ネットワークで特定ユーザーで接続するか、又はゲスト接続するか、どちらかにチェックして下さい。  
特定のユーザーの場合は下記の箇所にユーザー名とパスワードを登録して下さい。
- ユーザーアカウント : Windows ネットワークに接続する為の名前。
- パスワード : Windows ネットワークに接続するユーザーのパスワード。

## ➤ 手動設定

設定方法で、「IPアドレスを手動で設定する」を選択すると、手動設定の画面が追加表示されます。各項目を設定して[変更]ボタンをクリックしてください。

### 【 ネットワークの設定 】

ネットワークに関する設定を行います

各項目を設定して [変更] ボタンをクリックしてください

ネットワークの設定	
ホスト名	<input type="text" value="28001"/>
設定方法	<input type="radio"/> IPアドレスを自動的に取得する
	<input checked="" type="radio"/> IPアドレスを手動で設定する
ワークグループ	<input type="text" value="workgroup"/>
ユーザ認証	<input type="radio"/> ユーザ認証を使用する
	<input checked="" type="radio"/> ユーザ認証を使用しない
ユーザアカウント	<input type="text"/>
パスワード	<input type="text"/>

## 【手動設定】

アドレスを手動で設定して [変更] ボタンをクリックしてください

---

IPアドレス	<input type="text" value="192.168.0.100"/>
ネットマスク	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
ネットワーク	<input type="text" value="192.168.0.0"/>
ブロードキャスト	<input type="text"/>
ゲートウェイ	<input type="text"/>
ネームサーバ	<input type="text"/>
ドメイン名	<input type="text"/>

変更

キャンセル

手動設定画面  
(工場出荷時)

### ※手動設定時の注意

設定すべき値はネットワークの環境により異なります。どのような値を設定したらよいかわからない場合には、接続するネットワークの管理者にお問い合わせください。

## (2) 設定の確認と保存

設定画面で[変更]ボタンをクリックすると【設定・変更内容の確認】画面が表示されます  
内容を確認して、設定に間違いがなければ[保存]ボタンを押してください。

### 【手動設定】

アドレスを手動で設定して [変更] ボタンをクリックしてください

IPアドレス	<input type="text" value="192.168.0.100"/>
ネットマスク	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
ネットワーク	<input type="text" value="192.168.0.0"/>
ブロードキャスト	<input type="text"/>
ゲートウェイ	<input type="text"/>
ネームサーバ	<input type="text"/>
ドメイン名	<input type="text"/>

変更

キャンセル

## 【 設定・変更内容の確認 】

設定画面で変更した内容を反映させます

内容をご確認のうえ、間違いがなければ [保存] ボタンをクリックしてください

ネットワーク	
設定方法	IPアドレスを手動で設定する
ホスト名	28001
ワークグループ	workgroup
ユーザ認証	ユーザ認証を使用しない
ユーザアカウント	

	送信しない
NAK 入力	00
	00
送信完了	送信しない

保 存

キャンセル

### (3) 再起動

設定・変更した内容をシステムへ反映させるには mametan を再起動する必要があります。

設定を保存すると、再起動の確認画面が表示されます。

すぐに再起動する場合には、[再起動] ボタンをクリックしてください。

### 8-3. パラメータの設定

設定メニューの「■ パラメータの設定」をクリックすると、パラメータファイルの選択画面が表示されます。

編集するパラメータファイルを選択して[設定]ボタンをクリックしてください。

また、新しいパラメータファイルを新規作成する場合には、[新規作成]のリンクをクリックしてください

### 【パラメータファイルの選択】

設定するパラメータファイルを選択します  
新規作成する場合にはこちらをクリック → [\[新規作成\]](#)

---

ファイル一覧

<input type="radio"/>	DEFAULT	DEFAULT
-----------------------	---------	---------

パラメータファイルの選択画面  
(工場出荷時)

#### □ ファイルの一覧

「ファイル一覧」には現在パラメータファイルのディレクトリに保存されているパラメータファイルの一覧が表示されます。左側の項目がパラメータファイルの「ファイル名」、右側が「表示用パラメータ名」(パラメータ番号 #0)となります

## (1) パラメータの設定

パラメータファイルの選択画面で選択されたパラメータファイルの内容が表示されます。「5-1.パラメータの種類」を参照に、(各パラメータの詳細は添付CD内“mametan 取扱説明書”でご確認下さい)、パラメータの設定をし[設定]ボタンをクリックしてください。[設定]ボタンはページの一番下にあります。

【パラメータの設定】

パラメータの設定をします

ファイル名:

設定パラメータ	
0	表示用パラメータ名 <input type="text" value="DEFAULT"/>
1	COMポート <input type="text" value="COM1"/>
2	ボーレート <input type="text" value="4800"/> bps
3	ストップビット <input type="radio"/> 1ビット <input checked="" type="radio"/> 2ビット
4	キャラクタ長 <input type="radio"/> 7ビット <input checked="" type="radio"/> 8ビット
5	パリティ <input type="text" value="なし"/>
6	文字コード <input type="text" value="ISO"/>
7	DC1 キャラクターコード <input type="text" value="11"/>
8	DC2 キャラクターコード <input type="text" value="12"/>
9	DC3 キャラクターコード <input type="text" value="93"/>

パラメータの設定画面  
(工場出荷時の DEFAULT.PRM の内容)

49	ディレクトリパス名 [DIR9] <input type="text" value="DAT:DATA9"/>
50	ネットワーク設定の表示 <input type="radio"/> ネットワーク設定を表示しない <input checked="" type="radio"/> ネットワーク設定を表示する


インターネット

設定ボタン

#### □ パラメータファイルを別名で保存する

【パラメータの設定】画面で、ファイル名の入力欄に保存したいファイル名をセットして[設定]ボタンを押すと、入力欄にセットした名前パラメータファイルが保存されます。

なお、入力欄へ既存のファイル名を入力すると、上書きされてしまいます。その際、確認画面は出ませんので、操作には充分お気をつけください。



#### □ パラメータの切り替え

Web設定でできることは、ディレクトリに保存されているパラメータファイルを編集することだけです。パラメータを設定し、[設定]ボタンを押しても現在動作中のシステムパラメータへは反映されません。

これは、mametana がNC工作機とRS232Cでデータの送受信を行っている最中にもWebによる設定が可能のため、現在動作中の mametana に悪影響を与えないようになっています。

使用するパラメータファイルの切り替えを行うには、次の手順を実行してください。

- ① mametana の操作パネルから **PRM** キーを押し、パラメータ設定モードへ移行する
- ② 使用するパラメータファイルの内容を表示する
- ③ **START** キーで確定させる

これで選択されたパラメータが有効となり、電源を切って再投入しても有効が維持されます。

#### □ 新規作成

パラメータファイルの選択画面で[新規作成]リンクをクリックするとパラメータの新規作成画面が表示されます。


パラメータは工場出荷時の設定で初期化されています。

「7-3. パラメータの詳細」を参考にパラメータの設定をし、ファイル名を入力欄へ保存するパラメータファイルのファイル名を入力して[設定]ボタンをクリックしてください。

#### 8-4. システム初期化

システムを工場出荷時の状態へ初期化します。

設定メニューの「■ システム初期化」をクリックすると確認画面が表示されます。  
初期化してかまわなければ、[初期化]ボタンをクリックしてください。




初期化の確認画

初期化が完了すると、再起動を促す画面が表示されます。  
すぐに再起動する場合には[再起動]ボタンをクリックしてください。

#### 8-5. 再起動

mametan を再起動します。

設定メニューの「■ 再起動」をクリックすると、次のような再起動画面が表示されます。  
再起動してよければ[再起動]ボタンをクリックしてください。



再起動画

[再起動]ボタンをクリックすると、LCDへ「Rebooting .....」と表示され、ブラウザに「■■■■ 再起動 ■■■■」と表示されます。

## 9. アラーム状態

エラーが発生したときにはアラーム状態となります。

アラーム状態では、現在の処理を中止して **RESET** キーが押されるまで待機します。

アラーム状態が解除される (**RESET** キーが押された) と、特別な場合を除き「OUTモード」へ戻ります。

### 9-1. アラーム表示: 0

システム関する異常です。

これらの異常発生の原因を修正してから再度システムを立ち上げてください。

番号	メッセージ	内容
1	System Error	システムエラー [1] 設定が未定義 [2] 無効な動作モード [24] コマンドラインオプションのエラー [25] 優先順位の変更に失敗 [63] 予期せぬエラー
2	No Memory	メモリ異常 [3] メモリ不足(バッファ割り当て) [4] メモリ不足(文字列の割り当て)
3	Incorrect	パラメータ異常 [23] パラメータの記述ミス

#### 注) System Error (63)について

このアラームは mametan が採用しているオペレーションシステム(OS)の“LINUX”カーネルが表示するアラームです。LINUXはマルチタスク用のOSで色々なジョブ(機能)が同時に動作しています。ごく希にこれらのジョブの負荷が大きく限度を超えた場合に発生する場合があります。

**\* System Error (63)が発生した場合必ず電源の再投入をしてください。**

## 9-2. アラーム表示: 1

内蔵フラッシュディスクおよびファイルに関する異常です。

アラームの解除は **RESET** キーで行ってください。

処理を実行中に以下のアラームが発生した場合は、以後の処理は中止されます。

番号	メッセージ	内容
11	Disk Full	[5] ディスクに空きがない
12	No Media	[7] USB メモリが挿入されていない
13	SMB Error	[8] ネットワークドライブへ接続できない
14	Disk Error	[6] リマウントできない [9] ディスクの異常
15	File Error	[10] ディレクトリを開けなかった [11] ディレクトリの読み込み異常 [12] ディレクトリを変更できなかった [14] ファイルを開けなかった [15] ファイルのマッピングエラー [16] ファイルの状態が読み込めなかった [17] 通常のファイルではない [32] 書き込みエラー
16	Not Found	[13] ファイルが見つからない
17	Copy Disable	[27] 許可されていないコピー処理

## 9-3. アラーム表示: 2

RS232C通信に関する異常です。

アラームの解除は **RESET** キーで行ってください。

処理を実行中に以下のアラームが発生した場合は、以後の処理は中止されます。

番号	メッセージ	内容
21	DSR Drop	[20] DSR が “L”
22	NC Error	[21] サブプログラム呼出キーワードが空 [22] データブロックの異常 [28] 入力文字異常 [29] デコードエラー [30] バッファメモリ内に不正な文字 [31] バッファメモリ内の異常
23	RS232 Error	[18] シリアルデバイスがオープンできない [19] RS232 の設定値異常 [26] フロー制御の設定エラー

## 10. 外部接続端子

### 10-1. RS232-1 (COM1)

ピン	信号名	説明	方向
1	CD	キャリア検出	IN
2	RD	受信データ	IN
3	SD	送信データ	OUT
4	DTR	データ端末レディ	OUT
5	GND	信号グラウンド	
6	DSR	データセットレディ	IN
7	RTS	送信要求	OUT
8	CTS	送信可	IN
9	RI	被呼表示	IN

**mametan取扱説明書 簡単操作マニュアルV. 2.0**

リュウビシステム

〒669-1513 兵庫県三田市三輪4-9-14

TEL 079-562-4130 FAX 079-562-4147

お問合せ: [support@ryubisystem.jp](mailto:support@ryubisystem.jp)

ホームページ: <http://www.ryubisystem.jp/>

本書からの無断転載はお断りいたします

(記載の商品名は各社の商標です)